

在宅酸素濃縮器の「オン・オフ」は介護職員ができない？——操作制限から考える、停電時の施設BCP

Published: 2026-05-21 / Updated: 2026-08-21

Summary

在宅酸素濃縮器の操作制限を、介護施設の停電対策・BCP・非常用電源設計へ接続して解説する記事です。厚生労働省の2026年5月15日資料、医師法第17条の解釈、介護BCP、業務継続計画未策定減算、非常用発電機の切替時間、令和8年熊本地震、非常用電源補助制度を横断し、誰が操作できるか、何分止めずに維持するか、何を同時に守るかを整理します。

Key Points

- 厚生労働省の2026年5月15日資料では、在宅酸素濃縮器のオン・オフ及び流量変更、酸素ボンベへの切替えは、医師法第17条の考え方に照らし、医師又は看護師でなければ実施できない行為として整理されています。停電時は、操作できる人が到着するまで機器を止めない時間を確保する施設BCPが重要です。
- 在宅酸素濃縮器のオン・オフ及び流量変更、酸素ボンベへの切替えの医行為該当性
- 在宅酸素療法における酸素吸入の開始・停止と患者本人の位置づけ
- 停電から電圧確立及び投入まで40秒以内という基準
- 北海道胆振東部地震における病院停電と災害拠点病院の非常用電源
- 令和8年度の介護事業所等・介護施設等に対するサービス継続支援事業
- 令和8年度の補助対象、補助基準額、補助率、事業終了予定
- 令和8年熊本地震の医療・福祉分野の被害情報

Sources / References

Primary Source

内閣府 第12回 健康・医療・介護ワーキング・グループ 資料1-1 (厚生労働省提出資料)

URL: https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_0101.pdf

厚生労働省 医師法第17条等の解釈について (その2)

URL: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc7177&dataType=1

総務省消防庁 自家発電設備の基準

URL: <https://www.fdma.go.jp/laws/kokuji/post58/>

内閣府 令和元年版 防災白書

URL: https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h31/honbun/0b_1s_01_04.html

厚生労働省 介護保険最新情報vol.1461

URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html

東京都 社会福祉施設等への非常用電源等の整備促進事業補助金

URL: <https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/05/2026050102>

厚生労働省 令和8年熊本地震について

URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75017.html

Source Article

<https://www.ieee802.co.jp/articles/article-091-mpa-article-17.php>

© Kei Communication Technology Inc.

This document is a summary of the source article. For the latest information, refer to the source URL.